

他市町小学校・こども園視察資料

【視察小学校・こども園】

- ・ 豊浜小学校
- ・ 長尾小学校
- ・ 香南小学校
- ・ 豊浜こども園
- ・ 滝宮こども園

小学校視察 施設一覽

施設名	生徒数 (令和6年11月1日現在)	敷地面積	クラス数 (内特別支援)	建物延床面積		運動場 面積	校舎 階数	駐車場台数 (内職員専用)
				校舎	体育館			
豊浜小学校	321人	27,089.10m ²	18 (6)	4,656m ²	1,516m ²	8,430m ²	2階	139台 (約16台)
長尾小学校	368人	13,927m ²	20 (6)	5,775m ²	1,314m ²	8,792m ²	3階	49台 (49台)
香南小学校	294人 (※令和6年5月1日時点)	16,676m ²	17 (5)	4,450m ²	727m ²	6,274m ²	4階	35台 (0台)
統合小学校 (現状案)	294名	約21,000m ² (こども園・小学校)	16 (4)	5,620m ²	1,850m ²	5,200m ²	3階	150台 (約100台) ※こども園含む


豐浜小学校視察資料


検討しておくべきだった点

- ・多目的室のパーティションでの区画
- ・鳥害対策
- ・家庭科室を調理室と裁縫室に分ける

利用しやすい点

- ・教室のロッカーが十分な大きさとなっている
- ・廊下が広く明るい
- ・倉庫や教材室が充実
- ・雨天時にピロティが利用できる
- ・多目的室や会議室はPTAや来客時に便利が良い
- ・1階教室はすべて外部に接続しており避難経路が確保できている
- ・相談室は、教育相談、児童・保護者の待機場所として有効
- ・植栽が必要最小限度で良い







外観



アリーナ



昇降口



ピロティ



普通教室
正面



1 階廊下



低学年用
図書室



多目的室


長尾小學校視察資料

検討しておくべきだった点


- ・校舎周りの排水計画はもっと考慮すべきだった（水はけが悪い）
- ・窓は透明でない方が良かった（保健室・教材室・会議室等）
- ・多目的ホール照明の点灯計画を、場所ごとに調整できるように計画すべきだった。また、空調がない為、夏は暑く、冬は寒い為、利用できない

利用しやすい点

- ・教室前多目的ホールは、学年ごとに自由に活用できる
- ・学習センター、外国語教室は、机を出すと自由に学年で利用できる（空調があるのでありがたい）
- ・学習センター、外国語教室の壁面ホワイトボードがスクリーン代わりに
もなり便利
- ・1階の低学年用音楽室は3階まで移動しなくていいので便利
- ・児童玄関が2カ所に分かれているので混雑回避ができる。



1F 平面図



3F 平面図



校舎外観



南側菜園



低学年用
音楽室



外国語
教室



香南小学校視察資料

検討しておくべきだった点


- ・不登校傾向にある生徒用に、安心して過ごせる部屋が必要
- ・生活科室があると、総合的な学習ができて便利だった。
- ・体育館のエアコンは、熱中症や防災面的にも必要。
- ・職員室横の印刷室はもう少し広い方が良かった。
- ・相談室は、他の児童の目に触れにくい場所に設置すべきだった。

利用しやすい点

- ・多目的室は、研修・会議等で使いやすい。（間仕切り含め）
- ・玄関ホールのドアが自動扉となっている。
- ・職員室と保健室が運動場に面している為、児童の様子が見やすい。
- ・児童更衣室があるのはありがたい。



校舎全体



間取り



普通教室




廊下


こども園視察 施設一覧

施設名	敷地面積	建物面積	園庭面積	定員 (入園者数)	職員数	駐車台数
豊浜こども園	42,171m ² (こども園・小学校)	2,798.72m ²	R7工事予定	定員200名 (155名)	47名	64台設置予定(工事中) (別に小学校と共用の124台あり)
滝宮こども園	8,337m ²	3,041.86m ²	2,186m ²	定員280名 (150名)	62名	112台 (イベント時は近隣の商業施設の駐車場を使用)
統合こども園 (現状案)	約21,000m ² (こども園・小学校)	約2,260m ²	約2,000m ²	定員175名	約45名	41台 (別に小学校と共用の109台あり)


豊浜こども園視察資料



外観



1 F平面図



2 F平面図



1Fホール



ぼうけんの丘



えほんの部屋 2F



保育室



会議室



職員室

滝宮こども園視察資料

検討しておくべきだった点



- ・ 保育室が不足している
- ・ 他に使用できる部屋（余裕教室）があればよかった
- ・ 倉庫、遊戯室のバックヤードが狭い
- ・ 屋根に軒がないので 2 階の保育室の日差しがきつい
- ・ 建物全体が弧を描いた形なので、部屋の形がバラバラで室内の家具の配置に困る

利用しやすい点

- ・ スロープを散歩・遊び・避難通路に使える
- ・ 廊下から調理室が見える
- ・ 園庭に 3 か所、湯が出るシャワーがある
- ・ 床暖房がある（0、1歳児）



外觀





地域開放室



調理室



プレイコーナー



ウッドデッキテラス